

	1/2"		М		Г/Г
	3/4"				
					Г/Ш

**Паспорт
ШКЯМ 620.00.000 ПС**



**Шланги гибкие гофрированные для бытовых
газовых приборов
ТУ ВУ 700067480.073-2018**



ТАИМ

www.taim.by
Сделано в Республике Беларусь



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BY.AG03.B.00050/18

Серия RU № 0784416

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬСЕНА", место нахождения: 115230, Россия, город Москва, проезд Хлебозаводский, дом 7, строение 9, офис 58, адрес места осуществления деятельности: 129626, Россия, город Москва, улица Мытищинская 3-я, дом 3, строение 1, квартира/офис/помещение 405, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11AG03, дата регистрации 13.07.2016, номер телефона: +74997068036, адрес электронной почты: alsena@inbox.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ТАИМ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 213830, город Бобруйск, Могилевской области, улица Гоголя, дом 177, Республика Беларусь. Учетный номер плательщика: 700067480. Телефон: 80225434547. Адрес электронной почты: OGK-TAiM@yandex.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ТАИМ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 213830, город Бобруйск, Могилевской области, улица Гоголя, дом 177, Республика Беларусь.

ПРОДУКЦИЯ Шланги гибкие гофрированные для бытовых газовых приборов, торговой марки "ТАИМ", модель ШКЯМ 620.00.000. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ BY 700067480.073-2018. «Шланги гибкие гофрированные для бытовых газовых приборов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8307 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 96Н/Н-07.12/18 от 07.12.2018 года, выданного Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЩЮ1. Акт анализа состояния производства № 317021/18 от 28.11.2018 года. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Разделы 2 и 9 ГОСТ Р 52209-2004 "Соединения для газовых горелок и аппаратов. Общие технические условия и методы испытаний". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

17.12.2018

ПО

16.12.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Кравчук Сергей Александрович

(инициалы, фамилия)

Федоров Роман Юрьевич

(инициалы, фамилия)

1 Общие сведения

Шланг гибкий гофрированный для бытовых газовых приборов ШКЯМ 620.00.000 (далее – шланг), применяется для монтажа и подключения газового оборудования, транспортировки природного газа и сжиженных углеводородных газов, а также в качестве защитных кожухов при прокладке электропроводки, компьютерных сетей и прочих коммуникаций.

Паспорт первоначально заполняется изготовителем шланга и входит в комплект поставки.

Все записи в паспорте производить только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

Шланг соответствует техническим характеристикам завода изготовителя, ТУ ВУ 700067480.073-2018.

2 Основные сведения об изделии

Шланг ШКЯМ 620.00.000 _____
обозначение номер партии

Дата выпуска _____
число, месяц, год

ОАО «ТАиМ», ул. Гоголя, 177, 213830, г. Бобруйск

3 Технические характеристики

Шланг изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 в пластиковой оболочке или без неё с концевой арматурой: гайка – гайка или гайка – штуцер, диаметром $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ дюйма. Рекомендуемый диапазон рабочих температур: $-50 + 110^{\circ}\text{C}$, максимальная допустимая температура нагрева шланга $+ 400^{\circ}\text{C}$, рабочее давление 0,1МПа.

4 Комплектность

Шланг	1 шт.
Прокладка	1 шт. (г/ш)
	2 шт. (г/г)
Паспорт	1 шт.

5 Свидетельство об упаковывании

Шланг ШКЯМ 620.00.000 _____
упакован ОАО «ТАиМ» согласно требованиям, обозначение
предусмотренными в действующей конструкторской документации и
договора на поставку.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6 Свидетельство о приемке

Шланг ШКЯМ 620.00.000 _____ изготовлен
обозначение
и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации и
признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК или самоконтроля

Дата выпуска

7 Требования безопасности

- подключение газового оборудования с использованием настоящего шланга должно проводиться квалифицированным специалистом, имеющим допуск к выполнению данного вида работ;
- подключаемое электрифицированное оборудование должно иметь электрическое заземление.

8 Руководство по монтажу и эксплуатации при подключении газовых приборов низкого давления

- перед началом работ необходимо закрыть кран на спуске внутридомового газопровода и краны газового оборудования, убедиться, что обеспечена естественная вентиляция помещения;
- соединение шланга проводить с использованием уплотнительных материалов, применяемых только в газоснабжении;
- не допускать деформации, натяжения и перекручивания шланга;
- после выполнения монтажных работ проверить герметичность соединений газопровода с использованием средств обнаружения утечек.

9 Запрещается:

- устанавливать шланг в местах открытого огня в зонах с высокой температурой, которые могут перегреть или нарушить герметичность соединения.
- использовать шланг в агрессивных средах и чистить агрессивными чистящими средствами.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Для транспортирования шлангов возможно применение всех видов транспорта, обеспечивающих сохранность изделий, упаковки и тары в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - средние (С) по ГОСТ 23170, в части климатических факторов - по группе 3 ГОСТ 15150.

10.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов – 2(С) по ГОСТ 15150.

10.3 При хранении рукава должны быть защищены от воздействия солнечных и тепловых лучей, попадания на них масла, бензина, керосина или их паров, а также кислот, щелочей, газов и других веществ, разрушающих ПВХ и вызывающих коррозию сварных швов.

10.4 Рукава должны храниться в помещении в расправленном или изогнутом радиусом не менее 230 мм виде при температуре от минус 20 °С до плюс 25 °С.

10.5 Не рекомендуется хранить рукава в упакованном виде более 3-х месяцев.

11 Гарантийные обязательства

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие каждого шланга требованиям настоящих технических условий при соблюдении потреблением условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

- Срок годности шланга составляет 10 лет.
- Гарантийный срок службы равен 3 года.
- Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

11.2 В случае обнаружения неисправности обращаться в торговую организацию.

12 Правила возврата гарантийного шланга

К возврату принимаются только полностью укомплектованные шланги (или же потребителем оплачивается недостающая комплектация).

К возврату не принимается изделие в следующих случаях:

- нарушение правил транспортировки и хранения;
- нарушения правил эксплуатации;
- при установке шланга лицами, не имеющими разрешения на данный вид работ;
- при отсутствии отметки о монтаже шланга (для подключения газовых приборов низкого давления);
- при отсутствии паспорта на шланг.

Шланги отправляются в адрес изготовителя согласно договора на поставку.

13 Утилизация

Охрану почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами, очистку сточных вод, водопотребление и водоотведение при производстве продукции и утилизации осуществляют в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Отметка о монтаже:

Шланг установлен, проверен и введен в эксплуатацию специалистом предприятия:

Срок замены шланга:

Владелец о правилах эксплуатации проинформирован:

_____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.